



**DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE**  
Sécurité Sanitaire et Santé Environnementale  
556. avenue Willv Brandt 59777 EURALILLE  
**Contrôle sanitaire des**  
**Eaux destinées à la consommation humaine**

**Affaire suivie par :**

Thierry Durant

Tel : 03 44 89 61 38

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE GOUVIEUX

MONSIEUR LE DIRECTEUR - LYONNAISE DES EAUX FRANCE

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :**

**GOUVIEUX**

<b>Prélèvement</b>	<b>00102004</b>	<b>Commune</b>	<b>GOUVIEUX</b>
<b>Unité de gestion</b>	0175 GOUVIEUX	<b>Prélevé le :</b>	<b>lundi 03 octobre 2016 à 15h05</b>
<b>Installation</b>	UDI 000996 GOUVIEUX	<b>par :</b>	LDAR
<b>Point de surveillance</b>	P 0000001409 CENTRE-VILLAGE	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Localisation exacte</b>	MAIRIE ROBINET DES SANITAIRES		

**Mesures de terrain**

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	19	°C				
pH	7,4	unitépH			6,50	9,00
Bioxyde de chlore ma/L ClO2	0,60	ma/L				
Chlore libre	0,30	ma/LCl2				

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHE DE L'AISNE, BELLEU 0203  
Type de l'analyse : D1\_2 Code SISE de l'analyse : 00102161 Référence laboratoire : H\_CS16.3354.5

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélogéométrique NFU	0,39	NFU				2,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
pH	7,3	unitépH			6,50	9,00
<b>MINERALISATION</b>						
Conductivité à 20°C	650	uS/cm			180,00	1000,00
Conductivité à 25°C	725	uS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>						
Ammonium (en NH4)	<0,050	ma/L				0,10
Nitrates (en NO3)	33,5	ma/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	ma/L		0,50		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00102004)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Beauvais le 7 décembre  
2016

Pour le Directeur  
L'ingénieur sanitaire

J.Veyret