

**La Directrice Générale**

**Direction de la Sécurité Sanitaire et de la  
Santé Environnementale**  
**Sous Direction de la Santé Environnementale**  
Service Santé Environnement de l'Oise

Monsieur le Directeur  
Communauté de Communes  
De l'Aire Cantilienne  
60501 Chantilly cedex

Dossier suivi par : Fabienne CHENAS  
Téléphone : 03.44 89 61 35  
Télécopie : 03.44 89 61 44

Fabienne.chenas@ars.sante.fr  
**Réf** : eualim/eauxloisirs/piscines  
/Gouvieux Aqualis

Beauvais le,

**PJ** : résultats d'analyses

**Objet** : contrôle sanitaire des piscines

Monsieur,

Le laboratoire départemental de l'Aisne a procédé à l'analyse des échantillons d'eau prélevés à la piscine Aqualis de Gouvieux.


Les résultats ont mis en évidence des eaux conformes aux limites de qualité dans la majorité des bassins.

Toutefois, une attention particulière doit être apportée au traitement de l'eau de la pataugeoire et du toboggan où les taux de chlore actif s'avèrent parfois insuffisants.

Ces résultats seront affichés de manière visible pour les usagers.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma vive considération.

Pour la Directrice Générale et par délégation  
Le Responsable du service Santé Environnement de  
la Somme

  
Jérôme VEYRET

Etablissement : **PISCINE AQUALIS**

Préleveur : **MAXIME THIOUX**

Date de la visite : **15/12/16**

Personne(s) rencontrée(s) :

Paramètres analysés	Limite de qualité		GRAND BAIN	BASSIN DE LOISIRS	RÉCEPTION TOBOGGAN	PATAUGEOIRE	BASSIN DE LOISIRS EXT	GRAND BAIN EXT	BAIN FROID
	Unité	Unité	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016
Température de l'air	-	°C	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Température de l'eau	-	°C	27	28	27	28	26	26	14
Température de mesure du pH	-	°C	27,0	28,0	27,0	28,0	26,0	26,0	14,0
Coliformes	<10	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0
Flore microbienne à 37°C	<100	n/mL	1	1	0	0	0	0	0
Staphylocoques	0	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0
Acide isocyanurique	<75	mg/L					44	38	<10
Chlore combiné	<0,6	mg/L Cl2	0,59	0,23	0,09	0,10	0,38	0,20	0,20
Chlore disponible	> 2	mg/L Cl2					3,53	3,39	2,07
Chlore libre	-	mg/L Cl2	1,30	1,52	1,24	1,24			
Chlore libre actif	0,4<Cl<1,4	mg/L Cl2	0,72	0,76	0,62	0,62			
Chlore total	-	mg/L Cl2	1,89	1,75	1,33	1,34	3,91	3,59	2,27
pH	6,9<pH<7,7	unité pH	7,3	7,4	7,4	7,4	7,2	7,2	7,2
Transparence	fonds visibles	qualit.	Limpide	Limpide	Limpide	Limpide	Limpide	Limpide	Limpide
Chlorures	-	mg/L	114	112	110	111	144	146	33
Carbone organique total Oxydab. KMnO4 en mil. bas. à chaud	<4	mg/L O2	2,25	1,90	1,92	1,88	2,72	2,71	0,82
Bromoforme	-	µg/l		<0,5		<0,5			
Chlorodibromométhane	-	µg/l		0,5		0,6			
Chloroforme	-	µg/l		14,5		14,1			
Dichloromonobromométhane	-	µg/l		2,4		2,6			
Trihalométhanes (4 substances)	< 100	µg/l		17,4		17,3			

Entretien des équipements (Bassin(s),Pédiluve(s), plages, sanitaires) et tenue du carnet sanitaire :

**satisfaisant**

**Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

# SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE NATATION

## Document à afficher pour l'information du public

Etablissement : **PISCINE AQUALIS**

Préleveur : LDAR

Date de la visite : **13/01/17**

Personne(s) rencontrée(s) :

	Paramètres analysés	Limite de qualité		GRAND BAIN	BASSIN DE LOISIRS	RÉCEPTION TOBOGGAN	PATAUGEOIRE	BASSIN DE LOISIRS EXT	GRAND BAIN EXT	BAIN FROID
				13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017
Paramètres microbiologiques	Température de l'air	-	°C	25,0	25,0	25,0	25,0	1,0	1,0	22,0
	Température de l'eau	-	°C	29	29	28	29	24	24	13
	Température de mesure du pH	-	°C	29,0	29,0	28,0	29,0	24,0	24,0	13,0
	Bact. aér. revivifiables à 36°-44h		n/mL	0	0	0	0	0	0	0
	Coliformes	<10	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0
	Escherichia coli	0	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0
Paramètres physico-chimiques	Staphylocoques	0	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0
	Acide isocyanurique	<75	mg/L					38	39	<10
	Chlore combiné	<0,6	mg/L Cl2	0,17	0,13	0,13	0,10	0,38	0,25	0,44
	Chlore disponible	> 2	mg/L Cl2					3,66	3,69	
	Chlore libre	-	mg/L Cl2	0,79	0,90	0,55	1,15			1,81
	Chlore libre actif	0,4 < Cl2 < 1,4	mg/L Cl2	0,44	0,45	0,24	0,51			1,00
	Chlore total	-	mg/L Cl2	0,96	1,03	0,68	1,25	4,04	3,94	2,25
	pH	6,9 < pH < 7,7	unité pH	7,3	7,4	7,5	7,5	7,4	7,4	7,3
	Chlorures	-	mg/L	106	107	106	108	162	162	31
	Carbone organique total		mg/L C	2,35	2,43	2,90	2,22	2,45	2,53	0,97
	Oxydab. KMnO4 en mil. bas. a chaud	<4	mg/L O2	0,76	0,74	0,80	0,88	0,52	0,66	0,12
SP	Bromoforme		µg/l		<0,5		<0,5			
	Chlorodibromométhane		µg/l		<0,5		<0,5			
	Chloroforme		µg/l		12,5		11,8			
	Dichloromonobromométhane		µg/l		1,7		1,7			
	Trihalométhanes (4 substances)	< 100	µg/l		14,2		13,5			

Entretien des équipements (Bassin(s),Pédiluve(s), plages, sanitaires) et tenue du carnet sanitaire :

**satisfaisant**

**Eaux de piscine conformes aux limites de qualité dans tous les bassins à l'exception du toboggan où le taux de désinfectant s'est avéré en dehors des limites réglementaires.**

Etablissement : **PISCINE AQUALIS**

Préleveur : **MAXIME THIOUX**

Date de la visite : **07/11/16**

Personne(s) rencontrée(s) :

	Paramètres analysés	Limite de qualité		GRAND BAIN	BASSIN DE LOISIRS	RÉCEPTION TOBOGGAN	PATAUGEOIRE	BASSIN DE LOISIRS EXT	GRAND BAIN EXT	BAIN FROID
				07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016
Paramètres microbiologiques	Température de l'air	-	°C	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
	Température de l'eau	-	°C	28	28	27	29	26	26	16
	Coliformes	<10	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0
	Escherichia coli	0	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0
	Flore microbienne à 37°C	<100	n/mL	1	0	0	0	1	0	0
Paramètres physico-chimiques	Staphylocoques	0	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0
	Acide isocyanurique	<75	mg/L					49	48	10
	Chlore combiné	<0,6	mg/LCl2	0,23	0,21	0,16	0,12	0,20	<0,05	0,55
	Chlore disponible	> 2	mg/LCl2					3,36	3,34	2,10
	Chlore libre	-	mg/LCl2	1,18	1,48	1,31	0,91			
	Chlore libre actif	0,4<Cl<1,4	mg/LCl2	0,66	0,57	0,66	0,30			
	Chlore total	-	mg/LCl2	1,41	1,69	1,47	1,03	3,56	3,36	2,65
	pH	6,9<pH<7,7	unité pH	7,3	7,6	7,4	7,7	7,6	7,7	8,0
	Transparence	fonds visibles	qualif.	Limpide	Limpide	Limpide	Limpide	Limpide	Limpide	Limpide
	Chlorures	-	mg/L	115	116	115	115	134	133	32
	Carbone organique total		mg/L C	2,40	2,37	2,60	2,36	2,59	2,67	0,99
	Oxydab. KMnO4 en mil. bas. à chaud	<4	mg/L O2					0,84	0,74	0,28
SP	Bromoforme		µg/l		<0,5		<0,5			
	Chlorodibromométhane		µg/l		<0,5		<0,5			
	Chloroforme		µg/l		15,3		17,4			
	Dichloromonobromométhane		µg/l		1,7		1,9			
	Trihalométhanes (4 substances)	<100	µg/l		17,0		19,3			

Entretien des équipements (Bassin(s), Pédiluve(s), plages, sanitaires) et tenue du carnet sanitaire :

**satisfaisant**

**Eaux de piscine conformes aux limites de qualité dans tous les bassins à l'exception du bain froid et de la pataugeoire où les taux de chlore se sont avérés en dehors des limites réglementaires.**